

ZP 341/02/2010

Orneta dn.28.01.2010 r.

Zamawiający:
Gmina Orneta
11-130 Orneta, Plac Wolności 26

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety oraz budowę wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 15704– 2010 z dnia 19.01.2010r.

Projekt współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Burmistrz Ornety zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 2007r. (Dz. U. Nr. 223, poz.1655 z późn.zm.) wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odpowiedź do pytania 1:

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia muszą być:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem w tym w szczególności: ustawą z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) , ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności.(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności, atesty, aprobaty techniczne i oznakowanie dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
- spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących norm,.
- nowe i nieużywane.
- zgodne postanowieniami umowy, dokumentacją projektową, zatwierdzonymi dokumentami wykonawcy i poleceniami Inspektora Nadzoru ,

Zamawiający: Gmina Orneta, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

Przetarg nieograniczony na:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety oraz budowa wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sygnatura akt: ZP 341/02/2010

Dopuszcza się stosowanie wyrobów spełniających wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

pod warunkiem, że

- wszelkie zastosowane wyroby budowlane i urządzenia w przepompowni będą zachowywały parametry pracy przepompowni wskazane w projekcie budowlanym lub równoważne.

Pytanie 2:

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzenia do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowane oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź do pytania 2

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087- ze zmianami) „Zabrania się wprowadzania do obrotu lub oddania do użytku wyrobu nie posiadającego oznakowania zgodności, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu”. Powyższe obowiązuje nie tylko producentów wyrobów budowlanych, lecz również wykonawców robót, którzy te wyroby oddają do użytku w postaci złożonej, tj. obiektów budowlanych.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga, by wszelkie wyroby budowlane stosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia posiadały oznakowanie zgodności, jeżeli dany wyrób podlega takiemu oznakowaniu.

Ze względu na zapis w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, w którym wykonawcy oświadczają m.in. że zapoznali się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszą do niej zastrzeżeń Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga specjalnego oświadczenia na tę okoliczność

Zamawiający będzie wymagał stosownego oświadczenia potwierdzającego zastosowanie wyrobów posiadających oznakowanie zgodności zgodnie z wymaganiami Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. (DZ.U. z 2004r. Nr 204 poz.2087 ze zmianami) po zakończeniu poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia Od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie w momencie odbioru częściowego/końcowego robót.

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Inspektorowi Nadzoru stosownych dokumentów (deklaracji lub certyfikatów zgodności, aprobat technicznych, atestów higienicznych) dopuszczających wyroby budowlane do obrotu i użytku zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz dokumentacją projektową przed ich wbudowaniem oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru na ich wbudowanie. Do wbudowania będą dopuszczone tylko te wyroby budowlane, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zmianami), ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087 ze zmianami), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami). Wyroby budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Zamawiający: Gmina Orneta, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

Przetarg nieograniczony na:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety oraz budowa wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sygnatura akt: ZP 341/02/2010



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013



Zamawiający informuje, że powyższa zmiana staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążącą dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Andrzej Ołtuszewski
Burmistrz Ornety

(podpis nieczytelny)