



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013



ZP 341/02/2010

Orneta, 02.02.2010 r.

Zamawiający:
Gmina Orneta
11-130 Orneta, Plac Wolności 26

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety oraz budowę wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 15704– 2010 z dnia 19.01.2010r.

Projekt współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Burmistrz Ornety zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 2007r. (Dz. U. Nr. 223, poz.1655 z późn.zm.) wyjaśnia:

Pytania 1

Jak należy rozumieć zapis w dokumentacji projektowej: wyłącznik różnicowo – prądowy (mikroprocesorowy) do załączeń pompy i wyłączzeń” Prosimy o wskazanie producentów mikroprocesorowych wyłączników różnicowo – prądowych ?

Odpowiedź do pytania 1

Wyłącznik różnicowo - prądowy

Pytania 2

Jak należy rozumieć zapis dokumentacji projektowej o możliwości sygnalizowania i przekazywania telemetrycznych danych zdalnie np. na drodze radiowego lub komórkowego połączenia do Użytkownika. Czy zapis dotyczący połączeń komórkowych jest tożsamy z zastosowaniem technologii GSM/GPRS i z tego powodu należy go przyjąć alternatywnie w przedmiarze robót dotyczących monitoringu ?

Odpowiedź do pytania 2

Szafa sterownicza przepompowni powinna umożliwiać monitorowanie i zdalne sterowanie pracą pompowni z poziomu zainstalowanej stacji monitorującej u Użytkownika (PWIK Spółka z o.o.)

Zamawiający: Gmina Orneta, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta


Przetarg nieograniczony na:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety oraz budowa wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sygnatura akt: ZP 341/02/2010

Schemat systemu monitoringu przepompowni za pomocą GPRS



Stacja bazowa GPRS (stanowisko dyspozytorskie u Użytkownika)

W zakres dostawy stacji bazowej GPRS wchodzi: komputer PC z licencjonowanym systemem operacyjnym Windows XP, monitor LCD 22" panoramiczny, zasilacz UPS, modem komunikacyjnym GPRS, oprogramowanie wizualizacyjne. Jedna stacja bazowa pozwala na monitorowanie wszystkich przepompowni, z możliwością rozbudowy systemu o dodatkowe komponenty istniejących przepompowni jak i dodatkowe przepompownie.

Dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP

Stacja nadawcza umieszczona w sterownicach poszczególnych pompowni. W każdej pompowni zainstalowany jest sterownik programowalny, który komunikuje się ze stanowiskiem dyspozytorskim za pomocą modułu telemetrycznego GSM/GPRS

Podstawowe funkcje, które realizowane poprzez system monitoringu:

- Praca pomp - stan pracy pomp oraz czas ich pracy
- Poziom medium - poziom medium w zbiorniku
- Kontrola zasilania - brak zasilania i przywrócenie zasilania
- Sygnały alarmowe:
 - Awaria pomp - usterka, przeciążenie, przegrzanie
 - Poziom max. - przekroczenie maksymalnego poziomu
 - Włamanie - otwarcie sterownicy lub pokrywy zbiornika

Wystawienie sygnałów dla pompowni:

- Załączenie pompy - zdalne załączenie pompy z programu wizualizacyjnego
- Wyłączenie pompy - zdalne wyłączenie pompy z programu wizualizacyjnego
- Odstawienie pompy - odłączenie pompy z systemu, by nie była używana
- Dostawienie pompy - dołączenie pompy do systemu
- Zmiana poziomów - możliwość zmiany poziomów ustawionych na sondzie, które decydują o załączeniach i wyłączeniach pomp

Zamawiający: Gmina Orneta, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

Przetarg nieograniczony na:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety oraz budowa wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sygnatura akt: ZP 341/02/2010

W poz. 177, 206, 235, 264 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo - finansowego

jest :

P177 P206 P234 P264	kalkulacja własna	Montaż jednokierunkowego nadajnika radiowego np. SATELCODE albo podobnego (pasmo 150MHz i mocy 20mW z anteną do montażu zewn. z obwodami zasilania. Możliwość podłączenia alarmowego sygnału binarnego.	szt		1,000
------------------------------	----------------------	---	-----	--	-------

Proszę zmienić na:

P177 P206 P234 P264	kalkulacja własna	Montaż jednokierunkowego nadajnika radiowego np. SATELCODE albo podobnego (pasmo 150MHz i mocy 20mW z anteną do montażu zewn. z obwodami zasilania. Możliwość podłączenia alarmowego sygnału binarnego. System monitoringu przepompowni za pomocą GSM/GPRS – stacja nadawcza umieszczona w sterownicy przepompowni.	szt		1,000
------------------------------	----------------------	---	-----	--	-------

W poz. 178, 207, 236, 265 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo finansowego

jest :

P178 P207 P235 P265	kalkulacja własna	Montaż odbiornika radiowego np. SATELCODE X 3S lub innego o podobnych parametrach pracującego w paśmie 150MHz z anteną kierunkową w wyk. zewn., z obwodami zasilania. Możliwość podłączenia alarmowego sygnału binarnego.	szt		1,000
------------------------------	----------------------	---	-----	--	-------

Proszę zmienić na:

P178 P207 P235 P265	kalkulacja własna	Montaż odbiornika radiowego np. SATELCODE X 3S lub innego o podobnych parametrach pracującego w paśmie 150MHz z anteną kierunkową w wyk. zewn., z obwodami zasilania. Możliwość podłączenia alarmowego sygnału binarnego. System monitoringu przepompowni za pomocą GSM/GPRS – stacja bazowa (odbiorcza) umieszczona u użytkownika	szt		0,25
------------------------------	----------------------	--	-----	--	------

Uwaga:

Wstawiono ilość 0,25 szt ponieważ jest 1 stacja bazowa, która będzie obsługiwać 4 przepompownie (koszty stacji odbiorczej rozbito na 4 przepompownie)

Zamawiający: Gmina Orneta, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

Przetarg nieograniczony na:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety oraz budowa wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sygnatura akt: ZP 341/02/2010

Pytania 3

Czy Zamawiający posiada wykupione i przydzielone pasmo częstotliwości radiowej? Prosimy o podanie częstotliwości przydzielonych kanałów w celu dokonania niezbędnej wyceny przez producentów układów radiowych.

Odpowiedź do pytania 3

Nie

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążącą dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Andrzej Ołuszewski
Burmistrz Ornety

(podpis nieczytelny)