

Zamawiający:
Gmina Orneta
11-130 Orneta, Plac Wolności 26

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety oraz budowę wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 15704– 2010 z dnia 19.01.2010r.

Projekt współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Burmistrz Ornety zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 2007r. (Dz. U. Nr. 223, poz.1655 z późn.zm.) wyjaśnia:

Pytanie 1:

W związku ze zmianą ilości studni w poz. 161 przedmiaru robót z 6 szt na 7 szt zwracamy się z pytaniem, czy nie należy także zmienić pozycji 162 i 163 ? Może powinno być

- w pozycji 162 – 7 kpl, zamiast 11 kpl
- w poz. 163 – 14 przejść, zamiast 12 przejść

Odpowiedź do pytania 1:

Przedmiar robót „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety” :

- w pozycji nr 162 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo- finansowego „Odpowietrzenie rurociągów – zawór odpowietrzający D=100 na trójniku z zasuwą D100” jest 11 kpl proszę zmienić na 5 kpl
- po poz. 162 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo- finansowego proszę wprowadzić dodatkową pozycję
162.1 KNR 2-28 0304-0300 W-VIII
Kształtki PVC na rurociągach PVC, średnica zewnętrzna rury 110 mm- trójnik kołnierzowy ze ślepym kołn. – szt 2
- w pozycji nr 163 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo- finansowego „Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15 cm dla rurociągów -tuleje ochronne D=110 (analogia)” jest 12 przejść, proszę zmienić na 14 przejść

Zamawiający: Gmina Orneta, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

Przetarg nieograniczony na:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety oraz budowa wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sygnatura akt: ZP 341/02/2010

Pytanie 2:

W pozycjach nr 76, 135, 162 przedmiaru „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety” występuje odpowietrzenie rurociągów na trójniku z zasuwą D 80. Czy średnica ta nie powinna wynosić D100?

Odpowiedź do pytania 2

Przedmiar robót „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety”

- w pozycji nr 76 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo- finansowego jest „Odpowietrzenie rurociągów na trójniku z zasuwą D=80”

proszę zmienić na „Odpowietrzenie rurociągów na trójniku z zasuwą D=100”

- w pozycji nr 135, 162 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo- finansowego

jest „Odpowietrzenie rurociągów -zawór odpowietrzający D=80 na trójniku z zasuwą”

proszę zmienić na „Odpowietrzenie rurociągów -zawór odpowietrzający D=100 na trójniku z zasuwą D100”

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążącą dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Andrzej Ołtuszewski
Burmistrz Ornety

(podpis nieczytelny)