

**Zamawiający:  
Gmina Orneta  
11-130 Orneta, Plac Wolności 26**

## **Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody z kotłowni hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sportowej 7 w Ornece do budynku administracyjno - użytkowego przy ul. Sportowej 6 w Ornece” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 156508– 2010 z dnia 07.06.2010r.**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Burmistrz Ornety zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 2007r. ( Dz. U. Nr. 223, poz.1655 z późn.zm.) wyjaśnia:

### **Pytania 1**

Czy wskazane w SIWZ rury ocynkowane preizolowane do ciepłej wody (fi 25/110 L=160mb) i do cyrkulacji (fi 20/110 L=160mb) można zmienić na rury preizolowane PEX w średnicach 32x4,4/77 oraz 28x4,0/77

### **Odpowiedź do pytania 1**

Tak. Zamawiający dopuszcza zamianę wskazanych w SIWZ rur ocynkowanych preizolowanych do ciepłej wody (fi 25/110 L=160mb) i do cyrkulacji (fi 20/110 L=160mb) na rury preizolowane PEX w średnicach 32x4,4/77 oraz 28x4,0/77

**Zamawiający informuje, że powyższa zmiana staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążącą dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.**

**Andrzej Ołtuszewski  
Burmistrz Ornety**

(podpis nieczytelny)