

Zamawiający:
Gmina Orneta
11-130 Orneta, Plac Wolności 26

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zagospodarowanie pustych przestrzeni publicznych terenu przy nowobudowanej remizie OSP przy ul. Mickiewicza w Ornece - Etap I.” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 247288– 2010 z dnia 12.08.2010 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Burmistrz Ornety zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr.113 , poz.759.) wyjaśnia:

Pytania 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym.

Odpowiedź do pytania 1

Zamawiający po zaciągnięciu opinii autora projektu, nie dopuszcza możliwości zastosowania w/w równoważnika tj słupów oświetleniowych wykonanych z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym.

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążącą dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

Andrzej Ołtuszewski
Burmistrz Ornety
(podpis nieczytelny)